

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения в 3 квартале 2025 года филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - Город Липецк, Город Липецк (42701000); Централизованная система теплоснабжения: - Липецкая ТЭЦ-2	Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии менее 25 МВт; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - Город Елец, Город Елец (42715000); Централизованная система теплоснабжения: - Елецкая ТЭЦ	Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии менее 25 МВт; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - Данковский, Город Данков (42609101); Централизованная система теплоснабжения: - Данковская ТЭЦ	Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - Город Липецк, Город Липецк (42701000); Централизованная система теплоснабжения: - Привокзальная котельная г. Липецка	Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - Город Липецк, Город Липецк (42701000); Централизованная система теплоснабжения: - Северо-западная котельная г. Липецка	Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - Город Липецк, Город Липецк (42701000); Централизованная система теплоснабжения: - Юго-западная котельная г. Липецка	Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - Город Липецк, Город Липецк (42701000); Централизованная система теплоснабжения: - Котельная по ул. Угловая	Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - Город Липецк, Город Липецк (42701000); Централизованная система теплоснабжения: - Котельная по ул. Семашко	Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - Город Липецк, Город Липецк (42701000); Централизованная система теплоснабжения: - Котельная по ул. Толстого	Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - Город Липецк, Город Липецк (42701000); Централизованная система теплоснабжения: - Котельная по ул. Депутатская	Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - Город Липецк, Город Липецк (42701000); Централизованная система теплоснабжения: - Котельная по ул. Октябрьская
1	Количество поданных заявок	ед	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
2	Количество исполненных заявок	ед	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	Количество заявок с решением об отказе в подключении	ед	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
4	Причины отказа в подключении	х	*Примечание	х	х	**Примечание	х	х	х	х	х	х	х
5	Резерв мощности системы теплоснабжения в течение 3 квартала 2025	Гкал/час	283,7370	96,6445	86,8914	0,00	115,9044	39,2238	0,00	0,00	30,0000	30,0000	5,6930

*В связи с дефицитом пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема тепловой энергии и теплоносителя, а также необходимостью технического перевооружения ТЭЦ-2 (произвести реконструкцию теплофикационной установки Липецкая ТЭЦ-2 с увеличением резерва тепловой мощности). Для обеспечения технической возможности необходимо произвести реконструкцию теплофикационной установки Липецкой ТЭЦ-2 с увеличением резерва тепловой мощности. Справочно: резерв тепловой мощности в паре 346,690 Гкал/час, резерв тепловой мощности в горячей воде -62,952 Гкал/час.

**В связи с дефицитом резерва тепловой мощности источника теплоснабжения – Привокзальная котельная. Для обеспечения технической возможности необходимо произвести реконструкцию Привокзальной котельной с установкой водогрейного котла. Мероприятия запланированы филиалом АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» на 2026-2027 годы, в связи с чем подключение возможно только после проведения данного мероприятия. А также в связи с дефицитом пропускной способности тепловых сетей Привокзальной котельной, обеспечивающих передачу необходимого объема тепловой энергии и теплоносителя. Для обеспечения технической возможности необходимо выполнение комплекса наладочных мероприятий на теплопотребляющих установках потребителей рассматриваемого и близлежащих районов города.