

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения в 2 квартале 2025 года филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более; Сбыт. Тепловая энергия	Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии менее 25 МВт; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия	Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии менее 25 МВт; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия	Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия	Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия	Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия	Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия	Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия	Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия	Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия	Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия
			Территория оказания услуг: - Город Липецк, Город Липецк (42701000); Централизованная система теплоснабжения: - Липецкая ТЭЦ-2	Территория оказания услуг: - Город Елец, Город Елец (42715000); Централизованная система теплоснабжения: - Елецкая ТЭЦ	Территория оказания услуг: - Данковский, Город Данков (42609101); Централизованная система теплоснабжения: - Данковская ТЭЦ	Территория оказания услуг: - Город Липецк, Город Липецк (42701000); Централизованная система теплоснабжения: - Привокзальная котельная г. Липецка	Территория оказания услуг: - Город Липецк, Город Липецк (42701000); Централизованная система теплоснабжения: - Северо-западная котельная г. Липецка	Территория оказания услуг: - Город Липецк, Город Липецк (42701000); Централизованная система теплоснабжения: - Юго-западная котельная г. Липецка	Территория оказания услуг: - Город Липецк, Город Липецк (42701000); Централизованная система теплоснабжения: - Котельная по ул. Угловая	Территория оказания услуг: - Город Липецк, Город Липецк (42701000); Централизованная система теплоснабжения: - Котельная по ул. Семашко	Территория оказания услуг: - Город Липецк, Город Липецк (42701000); Централизованная система теплоснабжения: - Котельная по ул. Толстого	Территория оказания услуг: - Город Липецк, Город Липецк (42701000); Централизованная система теплоснабжения: - Котельная по ул. Депутатская	Территория оказания услуг: - Город Липецк, Город Липецк (42701000); Централизованная система теплоснабжения: - Котельная по ул. Октябрьская
1	Количество поданных заявок	ед	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
2	Количество исполненных заявок	ед	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	Количество заявок с решением об отказе в подключении	ед	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	Причины отказа в подключении	х	*Примечание	х	х	**Примечание	х	х	х	х	х	х	х
4	Резерв мощности системы теплоснабжения в течение 2 квартала 2025	Гкал/час	283,8910	96,6424	86,8897	0,00	114,6253	40,7914	0,00	0,00	30,0000	30,0000	5,7951

*В связи с дефицитом резерва тепловой мощности в горячей воде источника теплоснабжения – Липецкая ТЭЦ-2. Для обеспечения технической возможности необходимо произвести реконструкцию теплофикационной установки Липецкой ТЭЦ-2 с увеличением резерва тепловой мощности. Справочно: резерв тепловой мощности в паре 346,690 Гкал/час, резерв тепловой мощности в горячей воде -62,799 Гкал/час.

**В связи с дефицитом резерва тепловой мощности источника теплоснабжения – Привокзальная котельная. Для обеспечения технической возможности необходимо произвести реконструкцию Привокзальной котельной с установкой водогрейного котла. Мероприятия запланированы филиалом АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» на 2026-2027 годы, в связи с чем подключение возможно только после проведения данного мероприятия.